

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.КБ03.В.00197

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ **0018158**

Общество с ограниченной ответственностью «Завод Стального Проката» (ООО «ЗСП»)

Адрес: 630108 г. Новосибирск, ул. Станционная, д.32.

ОГРН: 1075404013300.

Телефон: 8 (383) 246-01-38, факс: 8 (383) 246-11-88. E-mail: zspn2@zspn.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод Стального Проката» (ООО «ЗСП»)

Адрес: 630108 г. Новосибирск, ул. Станционная, д.32. Адрес производства: 630096 г. Новосибирск, ул.

Станционная, д.38. ОГРН: 1075404013300.

Телефон: 8 (383) 246-01-38, факс: 8 (383) 246-11-88. E-mail: zspn2@zspn.ru.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность», 141021, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Благовещенская, дом 15, помещ. XXII. Тел: 8 (499) 343-98-58, e-mail: info@sertifikat-tr.com, ОГРН: 1155029007957, аттестат аккредитации № RA.RU.11КБ03 от 15.12.2016 г, выдан Федеральной службой по аккредитации.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитный состав на водной основе «ЗСП-01Кв» для конструктивной огнезащиты металлических конструкций, код ОК 005 (ОКП): ОКПД 2 20.30.11

изготавливаемый по ТУ 20.30.11-001-81105471-2017.

Серийный выпуск

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ; от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ; от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ; от 03.07.2016 г. № 301-ФЗ; от 29.07.2017 г. № 244-ФЗ). ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением № 1). См приложение № 0016817.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 421Р/8ГИ-17 от 18.10.2017 г., № 422Р/8ГИ-17 от 18.10.2017 г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН20 от 04.09.2015 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.30.11-001-81105471-2017.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.31391.04ИБФ0.В10.00025 до 24.08.2020 г., выданный Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ТС-ЭКСПЕРТ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.10.2017

по 18.10.2022

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

*О.Н. Корольченко*  
ПОДПИСЬ

О.Н. Корольченко

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

*И.Ф. Житенко*  
ПОДПИСЬ

И.Ф. Житенко

инициалы, фамилия



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.КБ03.В.00197

(обязательная сертификация)

№ 0016817

Огнезащитная эффективность огнезащитного состава на водной основе «ЗСП-01Кв» для конструктивной огнезащиты металлических конструкций при толщине сухого слоя не менее 3,14 мм и расходе не менее 4,56 кг/м<sup>2</sup> (без учета технологических потерь) при испытаниях на металлических колоннах с приведенной толщиной 3,4 мм (двутавр № 20Б1 по ГОСТ 26020 высотой 1700 мм) при нанесении на грунтовку «ГФ-021» (ГОСТ 25129) толщиной сухого слоя 0,05 мм, составляет не менее 90 мин.

(- 3-я группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009 с изм. №1)

Время достижения критической температуры, равной 500°С, для металлической колонны с приведенной толщиной 5,8 мм (двутавр № 55Б1 по ГОСТ 26020 высотой 1700 мм) с огнезащитным составом на водной основе «ЗСП-01Кв» для конструктивной огнезащиты металлических конструкций толщиной сухого слоя не менее 3,39 мм и расходе не менее 4,93 кг/м<sup>2</sup> (без учета технологических потерь) при нанесении на грунтовку «ГФ-021» (ГОСТ 25129) толщиной сухого слоя 0,05 мм, составляет не менее 120 мин.



# АВАНГАРД+

огнезащитные материалы

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*О.Н. Корольченко*  
подпись

*И.Ф. Житенко*  
подпись

О.Н. Корольченко  
инициал, фамилия

И.Ф. Житенко  
инициал, фамилия

