

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsofb.ru, e-mail: nsofb@nsofb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.PR195/2.H.00193

(номер сертификата соответствия)

025719

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Авангард»
 (ООО «Авангард»).

Адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Палласа, д. 27А. ОГРН: 1095402000847
 Телефон/факс: 8 (383) 364-03-79

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Авангард»
 (ООО «Авангард»).

Адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Палласа, д. 27А. ОГРН: 1095402000847
 Телефон/факс: 8 (383) 364-03-79

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты» 141008, Московская область, г. Мытищи. Новомытищинский проспект, д. 41, корп. 1. Тел: (499) 755-71-42, e-mail: info@sertifikatpb.ru, ИНН: 5029098622. Свидетельство о подтверждении компетентности органа по сертификации продукции № НСОПБ

ЮАБО.RU.OS.PR.195/2 до 02.07.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнезащитная краска «Авангард» для металлических конструкций, изготавливаемая по ТУ 2316-001-88817714-2009 с изменением №1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
23 1600
 код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с изменением №1). См. Приложение № 002633.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 16-12-13/ДС от 13.12.2016 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты». Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № НСОПБ ЮАБО.RU.ИЛ.ПР.1772 до 02.07.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.04ИФ0.В5.0037 до 09.11.2019 г., выданный Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «СТАРТ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 14.12.2016 г. по 13.12.2021 г.



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

О.Н. Корольченко

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

И.Ф. Житенко



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.PR195/2.H.00193
(номер сертификата соответствия)

002633
(учетный номер бланка)

Время достижения критической температуры, равной 500°C, для металлической колонны с приведенной толщиной 4,1 мм (двутавр № 26Б2 по ГОСТ 26020 высотой 1700 мм) с огнезащитной краской «Авангард» толщиной сухого слоя не менее 1,69 мм и расходом не менее 2,95 кг/м² (без учета технологических потерь) при нанесении на грунт «ГФ-021» (ГОСТ 25129) толщиной сухого слоя 0,05 мм составляет не менее 90 мин.



АВАНГАРД+
огнезащитные материалы



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

О.Н. Корольченко

И.Ф. Житенко