

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ С-RU.ПБ09.В.00507

Срок действия с 23.11.2018 по 22.11.2021

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0061821

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва,
ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,
E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «01-ПРОФИ»
630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, д.16/1, оф. 312А
ОГРН 1185476068513, Тел.: 8(383) 246-01-38, Факс: 8(383) 246-01-38

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «01-ПРОФИ»
630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, д.16/1, оф. 312А
ОГРН 1185476068513, Тел.: 8(383) 246-01-38, Факс: 8(383) 246-01-38

ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитный состав на водной основе «01-PROFI», выпускаемый по ТУ
20.30.11-001-32378361-2018.

Огнезащитный состав на основе органических растворителей «01-PROFI»,
выпускаемый по ТУ 20.30.12-002-32378361-2018.

Серийный выпуск.

код ОК

23 1631
23 1332

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г,
в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от
13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ).

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод
определения огнезащитной эффективности».

Группу огнезащитной эффективности и класс пожарной опасности смотрите в приложении к сертификату
бланк 0032914 (четыре позиции).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний №№ 737/ТР, 738/ТР, 739/ТР, 740/ТР от 22.11.2018 г.
(Испытательный центр пожарной безопасности Автономной некоммерческой организации
"Сертификационный центр "Пожарные Подмосковья" ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016).

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001-
2015) № ST.RU.0001.H41108 от 09 июля 2018 г. до 08 июля 2021 г. выданный органом по сертификации
ООО "Гарантия Качества" рег. РОСС RU.31389.04ИБС0.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

О.В. Умрихина
ПОДПИСЬ

Н.А. Шолин
ПОДПИСЬ

Умрихина О.В.

инициалы, фамилия
Шолин Н.А.

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ09.В.00507

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации № 0032914

Огнезащитный состав «01-PROFI», обеспечивает:

Группа огнезащитной эффективности (мин)	Приведенная толщина металла, мм	Толщина грунта ГФ-021 (ГОСТ 25129), мм	Толщина огнезащитного состава "01-PROFI" на водной основе, (ТУ 20.30.11-001-32378361-2018), мм	Расход*, кг/м ²
5 - я (45)	3,4	0,05	0,85	1,2
4 - я (60)	3,4	0,05	1,2	1,9
Группа огнезащитной эффективности (мин)	Приведенная толщина металла, мм	Толщина грунта ГФ-021 (ГОСТ 25129), мм	Толщина огнезащитного состава "01-PROFI" на органической основе, (20.30.12-002-32378361-2018), мм	Расход*, кг/м ²
5 - я (45)	3,4	0,05	0,85	1,2
4 - я (60)	3,4	0,05	1,2	1,9

* расход заявлен производителем на указанную толщину, без учета технологических потерь



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

_____ ПОДПИСЬ
[Handwritten Signature]
_____ ПОДПИСЬ

Умрихина О.В.

инициалы, фамилия
Шолин Н.А.

инициалы, фамилия