



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ29.Н00023

№ ПС 002777

Приложение

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53299-2013	Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость	Предел огнестойкости воздуховода огнестойкого металлического из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм, обработанного огнезащитным покрытием «Unitfire СН» (ТУ 2316-001-62400388-2009), нанесенного с расходом 1,068 кг/м <sup>2</sup> (без учёта технологических потерь), толщиной сухого слоя 0,6 мм – EI30
ГОСТ Р 53299-2013	Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость	Предел огнестойкости воздуховода огнестойкого металлического из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм, обработанного огнезащитным покрытием «Unitfire СН» (ТУ 2316-001-62400388-2009), нанесенного с расходом 1,76 кг/м <sup>2</sup> (без учёта технологических потерь), толщиной сухого слоя 1 мм – EI45
ГОСТ Р 53299-2013	Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость	Предел огнестойкости воздуховода огнестойкого металлического из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм, обработанного огнезащитным покрытием «Unitfire СН» (ТУ 2316-001-62400388-2009), нанесенного с расходом 2.02 кг/м <sup>2</sup> (без учёта технологических потерь), толщиной сухого слоя 1,15 мм – EI60

Руководитель (заместитель  
руководителя) Органа по  
сертификации

  
(подпись)

А.Ю. Акимов  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

  
(подпись)

Н.И. Королева  
(инициалы, фамилия)







СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ29. Н00023

№ ПС 004451

Срок действия с 16.12.2019 г. по 15.12.2022 г. код ОК 034 (ОКПД2) 28.11.10.119  
код ЕКПС  
код ТН ВЭД России

**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Пожкраска». Адрес: 660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, д.3, стр.2, офис 2-01. ОГРН: 1102468012074. Тел.: +73912040106, факс: +73912040106.  
(наименование Заявителя, адрес, ОГРН, телефон, факс)

**Изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью «Химфайер». Адрес: 662520, Красноярский край, Березовский район, рп. Березовка, ул. Береговая, 44, оф. 60. ОГРН: 1092411000967. Тел.: +73912040106, факс: +73912040106. Филиал завода-изготовителя: ООО «Торговый дом «Пожкраска». Адрес: 660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, д.3, стр.2, офис 2-01. ОГРН: 1102468012074. Тел.: +73912040106, факс: +73912040106.  
(наименование Изготовителя, адрес, ОГРН, телефон, факс)

**Орган по сертификации** ССБК RU.ПБ29, Орган по сертификации «СЕРТПРИБОРТЕСТ», Адрес: 107076, г. Москва, улица Матросская Тишина, д. 23/7, строение 1, этаж 2, помещение 14, комната 3. Тел.: +7(977)294-33-84.  
(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**подтверждает, что продукция** Воздуховод огнестойкий металлический из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм, обработанный огнезащитным покрытием «Unitfire СН» (ТУ 2316-001-62400388-2009) в соответствии с технологическим регламентом № ТР 003-62400388-2009. Серийный выпуск.  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

**соответствует требованиям** ГОСТ Р 53299-2013 "Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость". Пределы огнестойкости согласно приложению (бланк ПС № 002777).  
(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

**Проведенные исследования (испытания) и измерения** Отчет испытаний № 19-12-11/1С от 11.12.2019 г., ИЛ «СЕРТПРИБОРТЕСТ», ССБК RU.21ПБ27 до 24.12.2021 г.  
(№ и дата протокола испытаний и наименование лаборатории с указанием разрешительного документа)

**Представленные документы** (документы представленные Заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 2316-001-62400388-2009 «Покрытие огнезащитное для воздуховодов «UNITFIRE СН»». ТР 003-62400388-2010 «Технический регламент по нанесению и эксплуатации огнезащитного покрытия «UNITFIRE СН»». Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) ST.RU.0001.P41280 от 17.09.2018 г., выданный Органом по сертификации ООО «Гарантия Качества», аттестат аккредитации № РОСС RU.31389.04ИБС01.

Руководитель (заместитель руководителя) Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

А.Ю. Акимов  
(инициалы, фамилия)

Н.И. Королева  
(инициалы, фамилия)

