

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,  
подлежащей обязательной сертификации

№ RU C-RU.ПБ09.В.00005/18

Срок действия с 24.12.2018

по 23.12.2021



### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0061838

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,  
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, , Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва,  
ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,  
E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом "ПОЖКРАСКА»  
660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 35А, пом. 25.  
ОГРН 1102468012074, Тел.:+7(391) 204-01-07, Факс:+7(391)204-01-06

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Химфайер»  
662520, Красноярский край, Березовский район, поселок городского типа Березовка, ул. Береговая, д. 44,  
пом. 60  
ОГРН 1092411000967, Тел.:+7 (391) 204-01-06, Факс: +7 (391) 275-21-41

код ОК

### ПРОДУКЦИЯ

Двухкомпонентный эпоксидный огнезащитный состав «UNITFIRE ЕРо»  
изготавливается по ТУ 20.30.12-004-62400388-2018.  
Серийный выпуск.

код ТН ВЭД

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г,  
в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от  
13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ).

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод  
определения огнезащитной эффективности».

Группу огнезащитной эффективности смотрите в приложении к сертификату бланк 0032920 (две позиции).

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний №№ 760/ТР, 761/ТР от 14.12.2018 г. (Испытательный центр  
пожарной безопасности Автономной некоммерческой организации "Сертификационный центр "Пожарные  
Подмосковья" ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016).

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001-  
2015) № ST.RU.0001.P41280 от 17.09.2018 г. до 16.09.2021 г. выданный органом по сертификации ООО  
"Гарантия Качества" рег. РОСС RU.31389.04ИБС01.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

Умрихина О.В.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ФАМИЛИЯ  
Брыксин Р.В.

ПОДПИСЬ ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ФАМИЛИЯ



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ09.В.00005/18

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,  
подлежащей обязательной сертификации

№ 0032920

Двухкомпонентный эпоксидный огнезащитный состав «UNITFIRE ЕР0»  
изготавливается по ТУ 20.30.12-004-62400388-2018, обеспечивает:

Группа огнезащитно й эффективно сти (мин)	Приведенн ая толщина металла, мм	Толщина грунта ГФ- 021 (ГОСТ 25129), мм	Двухкомпонентный эпоксидный огнезащитный состав «UNITFIRE ЕР0» изготавливаемая по ТУ 20.30.12-004-62400388-2018, мм	Расход* , кг/м <sup>2</sup>
5-я (45)	3,4	0,05	0,8	0,95
4-я (60)	3,4	0,05	1,3	1,54

\* расход заявлен производителем на указанную толщину, без учета технологических потерь

# АВАНГАРД+

## огнезащитные материалы



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*О.В. Умрихина*  
ПОДПИСЬ

Умрихина О.В.

*Р.В. Брыксин*  
ПОДПИСЬ

Брыксин Р.В.