



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.pф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР119.Н00411
(номер сертификата соответствия)

030358
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «Авангард». Адрес: 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Палласа, д. 27А. ОГРН 1095402000847. Эл.адрес avangard-kraski@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО «Авангард». Юридический адрес: 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Палласа, д. 27А. Почтовый адрес: 630088, г. Новосибирск, а/я 162.тел. (383) 364-03-79.ОГРН 1095402000847. Эл.адрес avangard-kraski@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ", ОГРН 1097746413962. свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018г. Адрес: 143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7, стр. 1, оф. 606, тел/факс 8 (495) 645-52-60.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции. Позволяющая провести идентификацию)

Покрытие огнезащитное «Авангард» для стальных конструкций, выпускаемое по ТУ 2316-003-88817714-2009 с изм.№1, нанесенное на металлоконструкции -в соответствии с руководством по нанесению.(см. приложение на бланке № 005568).
Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)
20.30.12.120

код ТН ВЭД России
3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). ГОСТ Р 53295-2009 с изм. № 1 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»- см. приложение на бланке № 005568.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 175Д-19 от 18.11.2019 г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью ООО «ЦОС». Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.119 от 15.02.2018 г. Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 2316-003-88817714-2009 с изм.№1. Акт анализа производства № 74ДС-19 от 29.10.2019 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 20.11.2019 по 19.11.2024



Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

А.Е. Лебедев

А.Н. Ерофеев



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР119.Н.00411
(номер сертификата соответствия)

005568
(учетный номер бланка)

Огнезащитная эффективность покрытия огнезащитного «Авангард» для стальных конструкций, выпускаемого по ТУ 2316-003-88817714-2009 с изм.№1, нанесенного на металлоконструкции -в соответствии с руководством по нанесению, при средней толщине сухого слоя 0,42 мм и расходе не менее 0,67 кг/м² (без учета технологических потерь) при испытании на металлических колоннах с приведенной толщиной металла 2,46 мм при нанесении по грунту ГФ-021 (ГОСТ 25129) с толщиной сухого слоя 0,05 мм обеспечивает 6-ю группу (не менее 30 мин);

Огнезащитная эффективность покрытия огнезащитного «Авангард» для стальных конструкций, выпускаемого по ТУ 2316-003-88817714-2009 с изм.№1, нанесенного на металлоконструкции -в соответствии с руководством по нанесению, при средней толщине сухого слоя 0,21 мм и расходе не менее 0,34 кг/м² (без учета технологических потерь) при испытании на металлических колоннах с приведенной толщиной металла 2,46 мм при нанесении по грунту ГФ-021 (ГОСТ 25129) с толщиной сухого слоя 0,05 мм обеспечивает 7-ю группу (не менее 15 мин).

АВАНГАРД+
огнезащитные материалы



Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт(эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Е. Лебедев

А.Н. Ерофеев