



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение  
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР119.Н.00410  
(номер сертификата соответствия)

005567  
(учетный номер бланка)

Огнезащитная эффективность краски «Авангард» для металлических конструкций, выпускаемой по ТУ 2316-001-88817714-2009 с изм.№1, нанесенной на металлоконструкции -в соответствии с руководством по нанесению при средней толщине сухого слоя 0,4 мм и расходе не менее 0,64 кг/м<sup>2</sup> (без учета технологических потерь) при испытании на металлических колоннах с приведенной толщиной металла 2,46 мм при нанесении по грунту ГФ-021 (ГОСТ 25129) с толщиной сухого слоя 0,05 мм обеспечивает 6-ю группу (не менее 30 мин);

Огнезащитная эффективность краски «Авангард» для металлических конструкций, выпускаемой по ТУ 2316-001-88817714-2009 с изм.№1, нанесенной на металлоконструкции -в соответствии с руководством по нанесению при средней толщине сухого слоя 0,2 мм и расходе не менее 0,32 кг/м<sup>2</sup> (без учета технологических потерь) при испытании на металлических колоннах с приведенной толщиной металла 2,46 мм при нанесении по грунту ГФ-021 (ГОСТ 25129) с толщиной сухого слоя 0,05 мм обеспечивает 7-ю группу (не менее 15 мин).


**АВАНГАРД+**  
огнезащитные материалы



Руководитель  
Заместитель руководителя  
органа по сертификации  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

  
А.Е. Лебедев

  
А.Н. Ерофеев

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
**регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО**

www.nsofb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР119.Н00410**  
*(номер сертификата соответствия)*

**030357**

*(учетный номер бланка)*

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «Авангард». Адрес: 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Палласа, д. 27А. ОГРН 1095402000847. Эл.адрес avangard-kraski@mail.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО «Авангард». Юридический адрес: 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Палласа, д. 27А. Почтовый адрес: 630088, г. Новосибирск, а/я 162. тел. (383) 364-03-79. ОГРН 1095402000847. Эл.адрес avangard-kraski@mail.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ", ОГРН 1097746413962. свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018г. Адрес: 143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7, стр. 1, оф. 606, тел/факс 8 (495) 645-52-60.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции. Позволяющая провести идентификацию)

Огнезащитная краска «Авангард» для металлических конструкций, выпускаемая по ТУ 2316-001-88817714-2009 с изм.№1, нанесенная на металлоконструкции - в соответствии с руководством по нанесению. (см. приложение на бланке № 005567). Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)  
20.30.12.120

код ТН ВЭД России  
3209 10 000 9

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). ГОСТ Р 53295-2009 с изм. № 1 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»- см. приложение на бланке № 005567.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 174Д-19 от 15.11.2019 г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью ООО «ЦОС». Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.119 от 15.02.2018 г. Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 2316-001-88817714-2009. Акт анализа производства № 74ДС-19 от 29.10.2019 г.

### СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 20.11.2019 по 19.11.2024



Руководитель  
 (заместитель руководителя  
 органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

А.Е. Лебедев

А.Н. Ерофеев