

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.КБ03.В.00239

(обязательная сертификация)

№ 0016835

Огнезащитная эффективность покрытия огнезащитного для стальных конструкций «Авангард» при толщине сухого слоя не менее 1,20 мм и расходе 2,14 кг/м² (без учета технологических потерь) при испытаниях на металлических колоннах с приведенной толщиной 3,4 мм (двутавр № 20 по ГОСТ 8239 высотой 1700 мм) при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129) толщиной сухого слоя 0,05 мм, составляет не менее 60 мин.

(- 4-я группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009 с изм. №1)

Огнезащитная эффективность покрытия огнезащитного для стальных конструкций «Авангард» при толщине сухого слоя не менее 0,80 мм и расходе 1,42 кг/м² (без учета технологических потерь) при испытаниях на металлических колоннах с приведенной толщиной 3,4 мм (двутавр № 20 по ГОСТ 8239 высотой 1700 мм) при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129) толщиной сухого слоя 0,05 мм, составляет не менее 45 мин.

(- 5-я группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009 с изм. №1)



АВАНГАРД+
огнезащитные материалы



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

О.Н. Корольченко
подпись

О.Н. Корольченко
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

И.Ф. Житенко
подпись

И.Ф. Житенко
инициалы, фамилия

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.КБ03.В.00239

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0020143

Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» (ООО «Авангард»)
Адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Палласа, д. 27А.
ОГРН: 1095402000847. Телефон/факс: 8 (383) 364-03-79.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» (ООО «Авангард»)
Адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Палласа, д. 27А.
Адрес производства: 630096 г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 38.
ОГРН: 1095402000847. Телефон/факс: 8 (383) 364-03-79.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность», 141021, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Благовещенская, дом 15, помещ. XXII. Тел: 8 (499) 343-98-58, e-mail: info@sertifikat-tr.com, ОГРН: 1155029007957, аттестат аккредитации № RA.RU.11КБ03 от 15.12.2016 г, выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие огнезащитное для стальных конструкций «Авангард»,
изготавливаемое по ТУ 2316-003-88817714-2009 с изм. №1.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): ОКПД 2 20.30.11.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ; от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ; от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ; от 03.07.2016 г. № 301-ФЗ; от 29.07.2017 г. № 244-ФЗ), ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением № 1). См. приложение № 0016835.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 17-12-18/1ТР от 18.12.2017 г., № 17-12-18/2ТР от 18.12.2017 г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность», аттестат аккредитации № RA.RU.21КБ37 от 24.05.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2316-003-88817714-2009 с изм. №1.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.04ИБФ0.В5.0037 от 09.11.2016 г., выданный Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «СТАРТ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.12.2017

по 18.12.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации


подпись

О.Н. Корольченко
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)


подпись

И.Ф. Житенко
инициалы, фамилия

