

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ40.В.00325

(обязательная сертификация)

№ 0005876

Покрытие огнезащитное универсальное «Unitfire-LUX» обеспечивает огнезащитную эффективность по ГОСТ Р 53311-2009 (п. 4.1, п. 4.2) (соответствует требованиям по нераспространению горения и к коэффициенту снижения допустимого длительного тока нагрузки для кабеля с огнезащитным покрытием):

- при толщине сухого слоя покрытия на оболочке кабеля из поливинилхлорида 0,5 мм (при расходе покрытия не менее 0,9 кг/м<sup>2</sup> без учета технологических потерь);

- при толщине сухого слоя покрытия на оболочке кабеля из полиэтилена 0,5 мм (при расходе покрытия не менее 0,9 кг/м<sup>2</sup> без учета технологических потерь);

- при толщине сухого слоя покрытия на оболочке кабеля из резины 0,7 мм (при расходе покрытия не менее 1,26 кг/м<sup>2</sup> без учета технологических потерь).



# АВАНГАРД+

огнезащитные материалы



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

О.Н. Корольченко

ИНЦИПАМ, ФАМЕЛИЯ

ПОДПИСЬ

Д.В. Трушкин

ИНЦИПАМ, ФАМЕЛИЯ



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ40.В.00325

**ЗАЯВИТЕЛЬ**№ **0007892**

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «ПожКраска» (ООО ТД «ПожКраска»)  
 Адрес: 662520, Россия, Красноярский край, Березовский район, рп. Березовка, ул. Береговая д. 44, офис 60.  
 ОГРН: 1102468012074.  
 Телефон: 8 (391) 204-01-07. Факс: 8 (391) 275-41-21.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Химфайер» (ООО «Химфайер»)  
 Адрес: 662520, Россия, Красноярский край, Березовский район, рп. Березовка, ул. Береговая, д. 44.  
 ОГРН: 1092411000967.  
 Телефон: 8 (391) 204-01-07. Факс: 8 (391) 275-41-21.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты», 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 41, корп. 1. Тел: (499) 755-71-42, e-mail: info@sertifikatpb.ru, ОГРН: 1075029000914, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ40 до 15.05.2016, выдан Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Покрытие огнезащитное универсальное «Unitfire-LUX» для кабельной продукции, изготавливаемое по ТУ 2316-003-62400388-2011.  
 Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 23 1613

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ****ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ).  
 ГОСТ Р 53311-2009 «Покрyтия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности».  
 См. приложение № 0005876.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 16-05-06/77Р от 06.05.2016 г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ИН01 до 15.05.2016 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

ТУ 2316-003-62400388-2011.  
 Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СМК.RU/04.14-3771/1 от 14.04.2014 г, выданный Органом по сертификации ООО «Национальные Системы Качества».

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.05.2016****по 13.05.2021**Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

  
 ПОДПИСЬ  
  
 ПОДПИСЬ

О.Н. Корольченко

ИНИЦИАЛ, ФАМИЛИЯ

Д.В. Трушкин

ИНИЦИАЛ, ФАМИЛИЯ