



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР119.Н.00394
(номер сертификата соответствия)

005391
(учетный номер бланка)

1. Предел огнестойкости воздуховода (толщина стенки не менее 0,8 мм) в составе: краски огнезащитной «01-Profi» (ТУ 20.30.11-001-32378361-2018), при расходе 1,6 кг/кв.м и толщине сухого слоя 1,0 мм (без учета технологических потерь), составляет по признакам потери плотности и теплоизолирующей способности не менее EI 30;
2. Предел огнестойкости воздуховода (толщина стенки не менее 0,8 мм) в составе: краски огнезащитной «01-Profi» (ТУ 20.30.11-001-32378361-2018), при расходе 2,6 кг/кв.м и толщине сухого слоя 1,6 мм (без учета технологических потерь), составляет по признакам потери плотности и теплоизолирующей способности не менее EI 60.

АВАНГАРД+

огнезащитные материалы

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Е. Лебедев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Н. Ерофеев





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР119.Н.00394

(номер сертификата соответствия)

030341

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «01-ПРОФИ». Юридический и почтовый адрес: 630108, г.Новосибирск, ул. Станционная, д.16/1, оф. 312А. тел. (383) 246-01-38. ОГРН 1185476068513, эл. почта: 01-profi@inbox.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО «01-ПРОФИ». Юридический и почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, д.16/1, оф. 312А. тел. (383) 246-01-38 ОГРН 1185476068513, эл. почта: 01-profi@inbox.ru. Адрес производства: 630096 г. Новосибирск, ул. Станционная, д.38

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ", ОГРН 1097746413962.свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018г.143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7, стр. 1, оф. 606, тел/факс 8 (495) 645-52-60.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции. Позволяющая провести идентификацию)

Воздуховод огнестойкий металлический из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм, обработанный огнезащитной краской для воздуховодов «01-Profi» (ТУ 20.30.11-001-32378361-2018), в зависимости от расхода и толщины огнезащитной краски имеет следующий нормированный предел огнестойкости: показатели огнестойкости- согласно приложению на бланке № 005391, выпускаемые по ТУ 36-736-78. код ОК 034(ОКПД2) 25.12.10 код ТН ВЭД России

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. 03.07.2016 г.) глава 31., статья 138., п. 1. ГОСТ Р 53299-2009 "Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость"

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний 154Д-19 от 28.10.2019г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью ООО «ЦОС», свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО. ПР.119 от 15.02.2018г.Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 20.30.11-001-32378361-2018. Рабочие чертежи. Паспорт на изделие. Акт анализа производства № 68ДС/АП-19 от 16.10.2019 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 29.10.2019 по 28.10.2022



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

(подписи)

А.Е. Лебедев

А.Н. Ерофеев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)